

อบต.ดงมูลเหล็ก
เลขรับที่ ๓๐
วันที่ 3 ก.พ. ๖๕
เวลา



ที่ ศธ ๐๖๓๑.๔/๐๖๓๖

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๓
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

นางอภิสรา ปวงแก้ว

เรื่อง ส่งผลทดสอบวัสดุ

(นางอภิสรา ปวงแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ที่ พช ๗๓๒๐๕/๕๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลทดสอบวัสดุ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ทดสอบคุณภาพวัสดุ เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๔๒-๐๑๑ ซอยราษฎร์บูรณะ ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้แผนกวิชาช่างก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการทดสอบวัสดุ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ กลั่นทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

โทร. ๐ - ๕๖๗๑ - ๑๔๕๕ ต่อ ๕๐๒

โทรสาร. ๐ - ๕๖๗๑ - ๑๔๕๕ ต่อ ๑๐๒

CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
PHETCHABUN TECHNICAL COLLEGE
CONSTRUCTION DIVISION
COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE

PROJECT ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก OWNER องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

LOCATION ช.ราษฎร์บูรณะ ม.๒ บ.ดงมูลเหล็ก ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

TESTED BY...นายเสกสรรค์ มงคลกาล...DATE.๒๙/๐๑/๖๕...

NO.SAMPLE...๙.....

ลำดับ	วันที่หล่อ	วันที่ทดสอบ	อายุวัน	ค่ายุบตัว(cm.)	แรงอัดประลัย kg.	กำลังอัดประลัย ksc.	หมายเหตุ
๑	๑๓/๐๑/๖๕	๒๙/๐๑/๖๕	๑๖	๗.๐	๔๖๒๗๑.๒๕	๒๐๕.๖๕	
๒	๑๓/๐๑/๖๕	๒๙/๐๑/๖๕	๑๖	๗.๐	๔๖๒๗๑.๒๕	๒๐๕.๖๕	
๓	๑๓/๐๑/๖๕	๒๙/๐๑/๖๕	๑๖	๗.๐	๔๖๒๗๑.๒๕	๒๐๕.๖๕	
๔	๑๔/๐๑/๖๕	๒๙/๐๑/๖๕	๑๕	๗.๐	๔๕๖๓๐	๒๐๒.๘	
๕	๑๔/๐๑/๖๕	๒๙/๐๑/๖๕	๑๕	๗.๐	๔๕๖๓๐	๒๐๒.๘	
๖	๑๔/๐๑/๖๕	๒๙/๐๑/๖๕	๑๕	๗.๐	๔๕๖๓๐	๒๐๒.๘	
๗	๑๕/๐๑/๖๕	๒๙/๐๑/๖๕	๑๔	๖.๘	๔๔๙๘๘.๗๕	๑๙๙.๙๕	
๘	๑๕/๐๑/๖๕	๒๙/๐๑/๖๕	๑๔	๖.๘	๔๔๙๘๘.๗๕	๑๙๙.๙๕	
๙	๑๕/๐๑/๖๕	๒๙/๐๑/๖๕	๑๔	๖.๘	๔๔๙๘๘.๗๕	๑๙๙.๙๕	

- หมายเหตุ
- ตัวอย่างที่นำมาทดสอบ เมื่ออายุถึง ๒๘ วัน จะมีกำลังอัดมากกว่า ๒๔๐ ksc.
 - รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ผู้ควบคุมงานนำมาทดสอบ จำนวน ๖ตัวอย่าง ตามรายการที่ปรากฏในตารางเท่านั้น
 - ใช้ปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่ ๑


ค่านาม
 (นายเสกสรรค์ มงคลกาล)
 ผู้ทดสอบ